



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление № 32 Федерального медико-биологического агентства

(Межрегиональное управление № 32 ФМБА России)

624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Горького, строение 3 В, а/я 87

тел. (34377) 3-17-08; E-mail: ru32@fmbamail.ru



Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований от «24» февраля 2025 года № 02

Российская Федерация, 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Горького, строение 3 В
(место выдачи предписания)

Мною, старшим государственным инспектором отдела надзора Межрегионального

управления № 32 ФМБА России

(должность лица, составившего предписание)

Гончаровой Галиной Владимировной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита ПМ 66250041000017062283 от 29.01.2025

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения муниципального округа Заречный Свердловской области «Детский сад
комбинированного вида «Детство» (МБДОУ МО Заречный «Детство»), ИНН: 6683010806,
ОГРН 1169658051221 место осуществления деятельности: Свердловская область, г.
Заречный, ул.Алешенкова 25а (Детский сад компенсирующего вида "Дюймовочка")

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. На территории дошкольной организации спортивная (игровая) площадка, предназначенная для проведения занятий физической культурой, не имеет полимерное или натуральное покрытие, спланированное с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы её границ (после расчистки снега установлено: площадка асфальтирована, имеются дефекты в виде неровностей, трещин и т.д.), что является нарушением требования п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. На территории дошкольной организации не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, размеры которой должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, и расположенной в непосредственной близости от въезда на эту территорию; контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками отсутствуют, что является нарушением требования п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории дошкольной организации с дефектами (на расчищенной части территории обнаружены дефекты в виде ямок, неровностей, трещин и др. нарушений целостности асфальтового покрытия), что является нарушением требования п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Воспитанники дошкольной организации не обеспечены мебелью (столами) в соответствии с их ростом и возрастом (фактически в игровых помещениях групповых ячеек «Родничок», «Крепыши» и др. технические параметры используемой мебели не позволяют регулировать высоту поверхностей столешниц столов с учетом роста-физиологических особенностей детей), а также выполненной из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (столы деревянные — опорные части и столешницы окрашены краской (местами краска стерлась), что является нарушением требования п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В спальнях помещений групповых ячеек «Топтыжки», «Радуга», «Гномики», «Дельфинчики» используется мебель (кровати) с покрытием, не допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (ввиду наличия дефектов поверхностей используемой мебели: потертости, нарушения целостности покрытия изголовья, изножья), что является нарушением требования п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Для отделения групповых площадок друг от друга игровой зоны (за исключением площадок для групповых ячеек «Колокольчики»/«Сказка» и «Топтыжки»/«Гномики») на территории дошкольной организации не используются зеленые насаждения (отсутствуют), что является нарушением требования п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Полы в помещениях дошкольной организации с дефектами и повреждениями (сколы, трещины, нарушения целостности напольной метлахской и керамической плитки), в том числе не допускающими влажную обработку и дезинфекцию (в складском помещении пищеблока, в туалете групповой ячейки «Топтыжки», в буфетной и туалете групповой ячейки «Родничок», в буфетной групповой ячейки «Радуга», в туалете групповой ячейки «Крепыши», в туалете групповой ячейки «Сказка», в буфетной групповой ячейке «Дельфинчики», в буфетной групповой ячейки «Затейники»), что является нарушением требования п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Стены и/или потолки в помещениях дошкольной организации (включая помещения с повышенной влажностью) с дефектами и повреждениями (наблюдаются трещины, локальные отслоения краски и штукатурки по поверхностям стен и/или потолков, стены оклеены бумажными обоями и др.), в т.ч. затрудняющими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств (в кабинете музыкального руководителя, в игровом помещении групповой ячейки «Солнышко», в коридоре (возле групповой ячейки «Крепыши»), в гладильном помещении прачечной (1 этаж), в спортивном зале (2 этаж), в буфетной групповой ячейки «Колокольчики», в буфетной групповой ячейки «Сказка», в раздевальном помещении групповой ячейки «Умка», в коридоре (переход к плавательному бассейну) на 1 этаже, на лестничном пролете (к помещению досугового назначения «Зимний сад»), в кабинетах психолога на 2 этаже, в буфетной групповой ячейки «Дельфинята»), что является нарушением требования п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Согласно протоколу испытаний № 13-2025 от 14.02.2025 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.513319 от 16.07.2016) и экспертному заключению № 06/25-И(Ф) от 18.02.2025 аккредитованного Органа инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.710169 от 19.10.2016) при температуре наружного воздуха -8 °С (холодный период года) параметры микроклимата в помещениях МБДОУ МО Заречный Детство», СП: «Дюймовочка» не соответствуют гигиеническим нормативам: измеренные значения температуры воздуха в помещении досугового назначения «Зимний сад» (на расстоянии 0,5 м от окон и в центре помещения, на высотах 0,1 м, 0,4 м, 1,7 м) составляет 16,2-17,3°С (при нормируемом диапазоне — 22-24 °С); измеренные значения скорости движения воздуха в помещении досугового назначения «Зимний сад» (на расстоянии 0,5 м от окон, на высоте 0,1 м) составляет 0,12 м/с, в игровом помещении групповой ячейки «Колокольчики» (на расстоянии 0,5 м, на высотах 0,1 м, 0,4 м, 1,7 м) — 0,10-0,18 м/с (в центре помещения, на высоте 0,1 м) — 0,10 м/с, в игровом помещении групповой ячейки «Сказка» (в центре помещения, на высотах 0,1 м, 0,4 м, 1,7 м) — 0,10- 0,15 м/с, (на расстоянии 0,5 м от окна, на высоте 0,4 м) — 0,12 м/с (при нормируемом значении — не более 0,1 м/с), что является нарушением требований п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

10. Обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в здании дошкольной организации не проведено (в представленном акте о техническом обследовании вентиляционных и дымовых каналов от 08.10.2024 не представлена полная информация о проведении ревизии — отсутствуют сведения о проведении инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, необходимых для оценки технического состояния системы вентиляции в здании хозяйствующего субъекта; отсутствует сведения о потребности в очистке вентиляционных систем или устранении технических дефектов после установления фактов о непригодности вентиляционных систем к эксплуатации — в помещении досугового назначения «Зимний сад», в туалете и игровом помещении групповой ячейки № 4А («Умка»), в игровом помещении групповой ячейки № 7А («Крепыши»), в спальне и игровом помещении групповой ячейки № 6, в туалете групповой ячейки № 4 («Звездочки»), в раздевальном и игровом помещениях групповой ячейки № 6в («Гномики»), в буфетном и игровом помещениях групповой ячейки № 5д («Колокольчики»), в буфетном помещении групповой ячейки № 7б («Родничок»)), что является нарушением требования п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

11. Согласно протоколу испытаний № 12-2025 от 14.02.2025 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.513319 от 16.07.2016) и экспертному заключению № 05/25-И(Ф) от 18.02.2025 аккредитованного Органа инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.710169 от 19.10.2016) уровни искусственного освещения в помещениях дошкольной организации не соответствуют гигиеническим нормативам: измеренные значения уровней искусственной освещенности (при общем освещении) в учебной зоне спального помещения групповой ячейки «Дельфинчики» составляют 256 лк (при нормируемом значении — не менее 400 лк), в игровом помещении групповой ячейки «Звездочки» — 241 лк (при нормируемом значении — не менее 400 лк), в коридоре (переход к плавательному бассейну) на 1 этаже — 26,1 лк (при нормируемом значении — не менее 50 лк, на лестничном пролете (к помещению досугового назначения «Зимний сад», 1 этаж) — 24,4 лк (при нормируемом значении — не менее 100 лк), на лестничном пролете (к помещению досугового назначения «Зимний сад», между 1 и 2 этажами) — 33,5 лк (при нормируемом значении — не менее 100 лк), на лестничном пролете (к помещению досугового назначения «Зимний сад», на 2 этаже) — 15,6 лк (при нормируемом значении — не менее 100 лк), в помещении досугового назначения «Зимний сад» — 252 лк (при нормируемом значении — не менее 400 лк, в коридоре (2 этаж, у кабинетов психолога) — 34 лк (при нормируе-

мом значении — не менее 50 лк), на лестничном пролете (1 этаж, у групповой ячейки «Радуга») — 24,1 лк (при нормируемом значении — не менее 100 лк), на лестничном пролете (между 1 и 2 этажами, у групповой ячейки «Радуга») — 30,7 лк (при нормируемом значении — не менее 100 лк), на лестничном пролете (на 2 этаже, у групповой ячейки «Радуга») — 25,9 лк (при нормируемом значении — не менее 100 лк), в учебной зоне спального помещения групповой ячейки «Радуга» — 263 лк (при нормируемом значении — 400 лк), в игровом помещении групповой ячейки «Крепыши» — 216 лк (при нормируемом значении — не менее 400 лк), в учебной зоне спального помещения групповой ячейки «Крепыши» — 303 лк (при нормативе — не менее 400 лк), в игровом помещении групповой ячейки «Сказка» — 247 лк (при нормируемом значении — не менее 400 лк), в учебной зоне спального помещения групповой ячейки «Сказка» — 303 лк (при нормируемом значении — не менее 400 лк), в буфетной групповой ячейки «Сказка» — 184 лк (при нормируемом освещении — не менее 200 лк), в туалете (слева) групповой ячейки «Сказка» — 52 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в учебной зоне спального помещения групповой ячейки «Топтыжки» — 276 лк (при нормируемом значении — не менее 400 лк), в буфетной групповой ячейки «Топтыжки» — 161 лк (при нормируемом значении — не менее 200 лк), в туалете (для девочек) групповой ячейки «Топтыжки» — 31 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в раздевальном помещении групповой ячейки «Умка» — 119 лк (при нормируемом значении — не менее 200 лк), в буфетной групповой ячейки «Умка» — 99 лк (при нормируемом значении — не менее 200 лк), в игровом помещении групповой ячейки «Солнышко» — 223 лк (при нормируемом значении — не менее 400 лк), в игровом помещении групповой ячейки «Затейники» — 245 лк (при нормируемом значении — не менее 400 лк); измеренные значения коэффициента пульсации в физкультурном зале (ЛФК) на 1 этаже — 11,9% (при нормируемом значении — не более 10 %), в физкультурном зале (2 этаж) — 11 % (при нормируемом значении — не более 10 %), в раздевальном помещении групповой ячейки «Топтыжки» — 26,2 % (при нормируемом значении — не более 10 %), в буфетном помещении групповой ячейки «Умка» — 27,3 % (при нормируемом значении — не более 20 %), что является нарушением требований п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 144 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

12. В помещении досугового назначения «Зимний сад» остекление окон из цельного стекла не выполнено (на окнах обнаружены трещины), что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

13. В помещениях дошкольной организации в системе общего освещения помещений используется разные типы ламп (в одном помещении используются светильники с лампами накаливания/светодиодными лампами или с лампами накаливания/люминесцентными/светодиодными лампами или с люминесцентными/светодиодными лампами одновременно): в коридоре (переход к плавательному бассейну) на 1 этаже, в помещении досугового назначения «Зимний сад», в коридоре (2 этаж, у кабинета психологов), на лестничном пролете (у групповой ячейки «Радуга»), в спальне групповой ячейки «Радуга», в производственных помещениях пищеблока, в спальном помещении групповой ячейки «Сказка», в спальном помещении групповой ячейки «Светлячок», что является нарушением требования п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

14. В помещениях дошкольной организации система общего освещения потолочные светильники с люминесцентными или светодиодными лампами не обеспечена (используются светильники с лампами накаливания): в коридоре (возле музыкального зала, 2 этаж), в раздевалке групповой ячейки «Умка», в коридоре (возле групповых ячеек «Топтыжка», «Умка»), в туалете групповой ячейки «Топтыжки», в коридоре (возле групповой ячейки «Крепыши»), в кабинете массажа (2 этаж), что является нарушением требования п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

15. В помещениях дошкольной организации в системе общего освещения в светильниках допущено использование ламп с разным световым излучением (белым и желтым): в помещениях прачечной, что является нарушением требования п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

16. Источники искусственного освещения в помещениях дошкольной организации в исправном состоянии не содержатся — не осуществляется своевременная замена перегоревших ламп в светильниках общего освещения (в помещении досугового назначения «Зимний сад», в игровом помещении групповой ячейки «Солнышко», в раздевальном помещении групповой ячейки «Топтыжки», в игровом помещении и туалете групповой ячейки «Крепыши», в спортивном зале, в производственном помещении пищеблока, в спальне и туалете групповой ячейки «Светлячок» и др.), что является нарушением требования п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

17. В зоне горячего цеха производственного помещения пищеблока, где непосредственно осуществляется изготовление пищевой продукции, не оборудован умывальник для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья рук и устройствами для вытирания и (или) сушки рук, что является нарушением требований п. 2, пп. 4. ст. 14 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), раздела «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» (таблица 6.18.) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

18. Производственные столы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами не цельнометаллические (столы с маркировкой «Овощи СЦ» в зоне сырого цеха, с маркировкой «ВЦ» в зоне горячего цеха, стол для раздачи в зоне раздачи, стол в моечной кухонной посуды алюминиевые, с деформированными поверхностями и дефектами опорных частей), т. е. не являются устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств и не выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами, что является нарушением требования п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

19. Зоны производственного помещения пищеблока и размещенное в них моечное оборудование (моечные ванны), являющиеся источником выделения влаги, не оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, что является нарушением требования п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

20. Согласно протоколу испытаний № 10-2025 от 11.02.2025 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.513319 от 16.07.2016) и экспертному заключению № 04/25-И(Ф) от 13.02.2025 аккредитованного Органа инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.710169 от 19.10.2016) в здании дошкольной организации температура горячей воды внутренней распределительной сети системы централизованного горячего водоснабжения ниже диапазона нормируемых значений (не ниже плюс 60 °С и не выше плюс 75 °С): 58,7 °С (водопроводный кран раковины в буфетном помещении групповой ячейки «Звездочки»), 48,8 °С (водопроводный кран раковины в буфетном помещении групповой ячейки «Солнышко»), 39,4 °С (водопроводный кран раковины в буфетном помещении групповой ячейки № 5а), 53,0 °С (водопроводный кран раковины в буфетном помещении групповой ячейки «Топтыжки»), 53,9 °С (водопроводный кран раковины в буфетном помещении групповой ячейки «Родничок»), что является нарушением требования п. 84. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-

водственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противо-эпидемических (профилактических) мероприятий".

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Юридическому лицу — Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению муниципального округа Заречный «Детский сад комбинированного вида «Детство» (МБДОУ МО Заречный «Детство»), ОГРН 1169658051221, ИНН 6683010806, место осуществления деятельности: 624250, Свердловская обл, г. Заречный, ул. Алещенкова, 25а

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. На территории дошкольной организации спортивную (игровую) площадку, предназначенную для проведения занятий физической культурой, оборудовать в соответствии с гигиеническими требованиями (предусмотреть покрытие, спланированное с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы её границ). Основание: требование п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. На территории дошкольной организации оборудовать площадку с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, размеры которой должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, и расположенной в непосредственной близости от въезда на эту территорию; для сбора отходов использовать контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Основание: требование п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Устранить дефекты и повреждения покрытия проездов, подходов и дорожек на территории дошкольной организации. Основание: требование п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Обеспечить воспитанников дошкольной организации мебелью (столами) в соответствии с их ростом и возрастом, не имеющей дефектов и повреждений её покрытия, обеспечивающего устойчивость мебели к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (в игровых помещениях групповых ячеек «Родничок», «Крепыши» и др.). Основание: требование п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. В спальнях помещениях групповых ячеек «Топтыжки», «Радуга», «Гномики», «Дельфинчики» использовать мебель (кровати) без дефектов, т.е. с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Основание: требование п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Для отделения групповых площадок друг от друга игровой зоны (за исключением площадок для групповых ячеек «Колокольчики»/«Сказка» и «Топтыжки»/«Гномики») на территории дошкольной организации предусмотреть зеленые насаждения. Основание: требование п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Полы в помещениях дошкольной организации выполнить из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, устранить двефекты напольных покрытий (в складском помещении пищеблока, в туалете групповой ячейки «Топтыжки», в буфетной и туалете групповой ячейки «Родничок», в буфетной групповой ячейки «Радуга», в туалете групповой ячейки «Крепыши», в туалете групповой ячейки «Сказка», в буфетной групповой ячейке «Дельфинчики», в буфетной групповой ячейки «Затейники»). Основание: требование п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Обеспечить отделку стен и/или потолков в помещениях дошкольной организации (включая помещения с повышенной влажностью), допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств (в кабинете музыкального руководителя, в игровом помещении групповой ячейки «Солнышко», в коридоре (возле групповой ячейки «Крепыши»), в гладильном помещении прачечной (1 этаж), в спортивном зале (2 этаж), в буфетной групповой ячейки «Колокольчики», в буфетной групповой ячейки «Сказка», в раздевальном помещении групповой ячейки «Умка», в коридоре (переход к плавательному бассейну) на 1 этаже, на лестничном пролете (к помещению досугового назначения «Зимний сад»), в кабинетах психолога на 2 этаже, в буфетной групповой ячейки «Дельфинята»). Основание: требование п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Привести в соответствие установленным гигиеническим нормативам параметры микроклимата в помещениях дошкольной организации (в помещении досугового назначения «Зимний сад», в игровом помещении групповой ячейки «Колокольчики», в игровом помещении групповой ячейки «Сказка»). Основание: требования п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98. (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

10. Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизию, очистку и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в здании дошкольной организации. Основание: требование п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

11. Привести в соответствие установленным гигиеническим нормативам показатели световой среды (уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации) в помещениях дошкольной организации. Основание: требования п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 144 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

12. В помещении досугового назначения «Зимний сад» остекление окон выполнить из цельного стекла. Основание: требование п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

13. Не допускать использование разных типов ламп в помещениях дошкольной организации. Основание: требование п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
14. В помещениях дошкольной организации систему общего освещения обеспечить потолочными светильниками с люминесцентными или светодиодными лампами, не допускать использование ламп накаливания в светильниках общего освещения. Основание: требование п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
15. Не допускать использование ламп с разным световым излучением (белым и желтым) в системе общего освещения помещений дошкольной организации. Основание: требование п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
16. Обеспечить содержание источников искусственного освещения помещений дошкольной организации (своевременно проводить замену перегоревших ламп и очистку от пыли и загрязнений осветительную арматуру светильников общего освещения). Основание: требование п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
17. В зоне горячего цеха производственного помещения пищеблока, где непосредственно осуществляется изготовление пищевой продукции, оборудовать умывальник для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья рук и устройствами для вытирания и (или) сушки рук. Основания: требования п. 2, пп. 4, ст. 14 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), раздела «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» (таблица 6.18.) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
18. Обеспечить производственное помещение пищеблока цельнометаллическими производственными столами, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами (в зоне сырого цеха, в зоне горячего цеха, в зоне для раздачи, в моечной кухонной посуды). Основание: требование п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
19. Зоны производственного помещения пищеблока и размещенное в них моечное оборудование (моечные ванны), являющиеся источником выделения влаги, оборудовать локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Основание: требование п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
20. Привести в соответствие установленным гигиеническим нормативам значения температура горячей воды в местах водоразбора внутренней распределительной сети системы централизованного горячего водоснабжения в здании дошкольной организации. Основание: требование п. 84. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Срок исполнения: 07.12.2026 года
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального округа Заречный «Детский сад комбинированного вида «Детство» (МБДОУ МО Заречный «Детство»), ОГРН 1169658051221, ИНН 6683010806.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Об устранении выявленных нарушений в срок до 07.12.2026 года
(число, месяц, год)

направить в Межрегиональное управление № 32 ФМБА России документ (документы), подтверждающий (ие) выполнение предписания об устранении выявленных нарушений.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Часть 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 настоящего Федерального закона. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Старший государственный инспектор
отдела надзора Межрегионального
управления № 32 ФМБА России

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Гончарова Г.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «24» 02 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430461

Владелец Шибеева Татьяна Юрьевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025