



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление № 32 Федерального медико-биологического агентства

(Межрегиональное управление № 32 ФМБА России)

624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Горького, строение 3 В, а/я 87

тел. (34377) 3-17-08; E-mail: ru32@fmbamail.ru

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований от
«27» декабря 2024 года № 36**

Российская Федерация, 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Горького, строение 3 В
(место выдачи предписания)

Мною, старшим государственным инспектором отдела надзора Межрегионального
управления № 32 ФМБА России

(должность лица, составившего предписание)

Гончаровой Галиной Владимировной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита ПМ 66240041000016613776 от 11.12.2024

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения муниципального округа Заречный «Детский сад комбинированного вида
«Детство» (МБДОУ МО Заречный «Детство»), ОГРН 1169658051221, ИНН 6683010806,
место осуществления деятельности: 624250, Свердловская обл, г. Заречный, ул. Ленина,
30А (структурное подразделение: детский сад комбинированного вида "Золотая рыбка")

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. На территории дошкольной организации спортивная (игровая) площадка, предназначенная для проведения занятий физической культурой, не имеет полимерное или натуральное покрытие, спланированное с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы её границ (после расчистки снега установлено: фактически покрытие отсутствует и представлено грунтовым основанием, условия для отвода поверхностных вод за пределы границ площадки не предусмотрены), что является нарушением требования п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. На территории дошкольной организации не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, размеры которой должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, и расположенной в непосредственной близости от въезда на эту территорию; контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками отсутствуют, что является нарушением требования п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории дошкольной организации с дефектами (на расчищенной части территории обнаружены дефекты в виде ямок, неровностей и др. нарушений целостности асфальтового покрытия), что является нарушением требования п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Воспитанники дошкольной организации не обеспечены мебелью (столами и/или стульями) в соответствии с их ростом и возрастом (фактически в игровых помещениях групповых ячеек №№ 3б, 5б, 4б, 6б, 7б, 6а, в кабинете по художественно-эстетическому воспитанию технические параметры используемой мебели не позволяют регулировать высоту поверхностей сидений стульев и столешниц столов с учетом росто-физиологических особенностей детей), а также выполненной из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (столы деревянные — опорные части и столешницы окрашены краской (местами краска стерлась), стулья деревянные с дефектами в виде потертостей на покрытии мебели), что является нарушением требования п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В игровых помещениях групповых ячеек №№ 3б, 3в, 5а, 6б, 7б, в спальном помещении групповой ячейки № 7а используется мебель (кресла и/или диваны, столы для персонала) с покрытием, не допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (ввиду наличия дефектов поверхностей используемой мебели: потертости, разрыв обивочной ткани из искусственной кожи, нарушения целостности покрытия столешниц и опорных частей, обивка мебели из тканых материалов), что является нарушением требования п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Полы в помещениях дошкольной организации с дефектами и повреждениями, в том числе не допускающими влажную обработку и дезинфекцию (в помещении овощехранилища, загрузочном тамбуре и комнате персонала на пищеблоке на полу имеются сколы и трещины метлахской керамической плитки), что является нарушением требования п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Стены и/или потолки в помещениях дошкольной организации с дефектами и повреждениями (наблюдаются трещины, локальные отслоения краски и штукатурки по поверхностям стен и/или потолков, повреждения поверхностей потолков после замены светильников, стены оклеены бумажными обоями, трещины керамической плитки на стенах или локальное отхождение плитки от поверхностей стен), в т.ч. затрудняющими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств: в помещении овощехранилища, в помещениях пищеблока (загрузочный тамбур, производственное помещение, комната персонала), в групповой ячейке № 3б (спальня, игровая, туалет, буфет, раздевальная), в кабинете инструктора по физической культуре, в кабинете логопеда, в групповой ячейке № 3а (игровая, туалет, спальня, буфет), в помещениях плавательного бассейна (коридор, душевая, зал бассейна, туалет), в групповой ячейке № 2а (раздевальная, игровая, буфетная), в групповой ячейке № 3в (буфетная, игровая, туалет), в групповой ячейке № 4а (раздевальная, игровая, туалет, буфетная), в групповой ячейке № 5а (раздевальная, игровая, спальня), в групповой ячейке № 6а (раздевальная, игровая, туалет, спальня), в групповой ячейке № 7а (игровая, спальня), в групповой ячейке № 7б (раздевальная, игровая, туалет), в групповой ячейке № 6б (игровая, туалет), в групповой ячейке № 4б (игровая, туалет, буфетная), в групповой ячейке № 5б (раздевальная, игровая, буфетная, туалет), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

8. В раздевальных комнатах групповых ячеек (за исключением групповой ячейки № 3в) или в отдельных помещениях не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей (сушильные шкафы или другие устройства/приспособления отсутствуют), что является нарушением требования п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. На период отсутствия горячего централизованного водоснабжения в помещении дошкольной организации не установлено водонагревающее устройство (в буфетной групповой ячейки № 4а водонагреватель отсутствует), что является нарушением требования п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в здании дошкольной организации не проведено (в представленном акте о техническом обследовании вентиляционных и дымовых каналов от 08.10.2024 не представлена полная информация о проведении ревизии — отсутствуют сведения о проведении инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, необходимых для оценки технического состояния системы вентиляции в здании хозяйствующего субъекта; отсутствуют сведения о потребности в очистке вентиляционных систем или устранении технических дефектов после установления фактов о непригодности вентиляционных систем к эксплуатации — в буфетных групповых ячеек №№ 2а, 3а, 3б, в спальнях групповых ячеек № 4а, 6б, 3б, в санузлах групповых ячеек №№ 5а, 7а, в раздевальном помещении групповой ячейки № 3б, в методическом кабинете), что является нарушением требования п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

11. Согласно протоколу испытаний № 275-2024 от 25.12.2024 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.513319 от 16.07.2016) и экспертному заключению № 142/24-И(Ф) от 26.12.2024 аккредитованного Органа инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.710169 от 19.10.2016) уровни искусственного освещения в помещениях дошкольной организации не соответствуют гигиеническим нормативам: измеренные значения уровней искусственной освещенности (при общем освещении) в спальне групповой ячейки № 3б — 21,5 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в буфетном помещении групповой ячейки № 3б — 90 лк (при нормируемом значении — не менее 200 лк), в туалете групповой ячейки № 3б — 56,5 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в спальне групповой ячейки № 3а — 24,4 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в буфетной групповой ячейки № 3а — 163 лк (при нормируемом значении — не менее 200 лк), в туалете групповой ячейки № 3а — 26,1 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в туалете групповой ячейки № 2 — 44,3 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в спальне групповой ячейки № 3в — 19,6 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в буфетной групповой ячейки № 3в — 62,4 лк (при нормируемом значении — не менее 200 лк), в туалете групповой ячейки № 3в — 46,9 лк (при нормируемом значении — не менее 75), на лестничной клетке (секция А, между 1 и 2 этажом) — 11,2 лк (при нормируемом значении — не менее 100 лк), на лестничной клетке (секция А, на 1 этаже) — 10,1 лк (при нормируемом значении — не менее 100 лк), в раздевалке групповой ячейки № 4а — 63,3 лк (при нормируемом значении — не менее 200 лк), в спальне групповой ячейки № 4а — 20,5 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в буфетной групповой ячейки № 4а — 104 лк (при нормируемом значении — не менее 200 лк), в туалете групповой ячейки № 4а — 17,2 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в раздевалке групповой ячейки № 5а — 51,0 лк (при нормируемом значении — не менее 200 лк), в спальне групповой ячейки № 5а — 18,6 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в буфетной групповой ячейки № 5а — 103 лк (при нормируемом значении — не менее 200 лк), в санузле (умывальная зона) групповой ячейки № 5а — 15,5 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в спальне групповой ячейки № 6а — 18,5 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в буфетной групповой ячейки № 6а — 132 лк (при нормируемом значении — не менее 200 лк), в туалете (умывальная зона) групповой ячейки № 6а — 15,2 лк (при нормируемом

значении — не менее 75 лк), в спальне групповой ячейки № 7а — 17,4 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в игровой групповой ячейки № 7а — 243 лк (при нормируемом значении — не менее 400 лк), в санузле (умывальная зона) групповой ячейки № 7а — 26,6 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в санузле для девочек групповой ячейки № 7а — 35,1 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в спальне групповой ячейки № 7б — 17,2 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в буфетной групповой ячейки № 7б — 64 лк (при нормируемом значении — не менее 200 лк), в туалете (умывальная зона) групповой ячейки № 7б — 27,1 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в спальне 6б групповой ячейки — 24,7 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в туалете (умывальная зона) групповой ячейки № 6б — 21,0 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в буфетной групповой ячейки № 5б — 55,8 лк (при нормируемом значении — не менее 200 лк), в спальне групповой ячейки № 5б — 27,5 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в туалете (умывальная зона) групповой ячейки № 5б — 22,4 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в раздевалке групповой ячейки № 4б — 89 лк (при нормируемом значении — не менее 200 лк), в спальне групповой ячейки № 4б — 27,8 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), в туалете (умывальная зона) групповой ячейки № 4б — 22,2 лк (при нормируемом значении — не менее 75 лк), на лестничной клетке (секция Б, 1 этаж) — 12,2 лк (при нормируемом значении — не менее 100 лк), на лестничной клетке (средняя секция, между 1 и 2 этажами) — 7,5 лк (при нормируемом значении — не менее 100 лк); измеренные значения коэффициента пульсации в помещениях превышают значения гигиенических нормативов: в спортивном зале — 10,9 % (при нормируемом значении — не более 10%), в кабинете художественно-эстетического воспитания — 21,4 % (при нормируемом значении — не более 10 %), что является нарушением требований п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 144 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

12. В помещениях дошкольной организации остекление окон из цельного стекла не выполнено (в коридоре (около музыкального зала), в раздевалке групповой ячейки № 3в, в туалете групповой ячейки № 5а, в игровой групповой ячейки № 7а, в раздевалке групповой ячейки № 7б, в игровой групповой ячейки № 6б, в коридоре (возле групповой ячейки № 3б) на стеклах окон обнаружены трещины), что является нарушением требования п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. В помещениях дошкольной организации система общего освещения потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами не обеспечена (в спальнях, буфетных туалетных помещениях групповых ячеек, на лестничных клетках, в кабинете инструктора по физической культуре, в туалете комплекса помещений плавательного бассейна, в загрузочном тамбуре пищеблока используются светильники с лампами накаливания), что является нарушением требования п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. В помещениях дошкольной организации допущено использование разных типов ламп (люминесцентных и светодиодных) в одном помещении: в производственном помещении пищеблока, в кабинете логопеда, что является нарушением требования п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

15. В дошкольной организации в системе общего освещения помещений допущено использование ламп с разным световым излучением (белым и светло-желтым: в спортивном зале, в складе для хранения недельного запаса пищевых продуктов, в кабинете художественно-эстетического воспитания, в кабинете делопроизводителя, в коридоре (возле центрального входа в здание), что является нарушением требования п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

16. Источники искусственного освещения в помещениях дошкольной организации в исправном состоянии не содержатся — не осуществляется своевременная замена перегоревших ламп в светильниках общего освещения (в спортивном зале, в складе для хранения недельного запаса пищевых продуктов, в коридорах, музыкальном зале и др.) или содержат следы загрязнений: не очищена от пыли и следов насекомых осветительная арматура — в коридорах), что является нарушением требования п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

17. В помещениях туалетов групповых ячеек №№ 3а 3в, 7а, 7б не установлены раковины для мытья персонала (отсутствуют), что является нарушением требования п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

18. На пищеблоке дошкольной организации для приготовления блюд используется кухонная посуда (кастрюли с крышками) из алюминия, а не из нержавеющей стали, что является нарушением требования п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

19. На пищеблоке дошкольной организации для перемешивания готовых блюд используется кухонный инвентарь (деревянные веселки), не предусматривающий возможность его мытья и обеззараживания, что является нарушением требования п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

20. Производственные столы с маркировкой «СЦ» и «ВЦ», предназначенные для обработки пищевых продуктов, не являются устойчивыми к воздействию моющих средств (ввиду наличия дефектов опорных частей и боковых поверхностей столешниц (закрашены краской), что является нарушением требования п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

21. Зоны (участки) производственного помещения пищеблока, являющие источником выделения тепла и влаги (духовой шкаф, моечные ванны) не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением требования п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

22. Согласно протоколу испытаний № 274-2024 от 24.12.2024 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.513319 от 16.07.2016) и экспертному заключению № 142/24-И(Ф) от 26.12.2024 аккредитованного Органа инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.710169 от 19.10.2016) в здании дошкольной организации температура горячей воды внутренней распределительной сети системы централизованного горячего водоснабжения ниже диапазона нормируемых значений (не ниже плюс 60 °С и не выше плюс 75 °С): 45,1 °С (водопроводный кран раковины в буфетном помещении групповой ячейки № 3в), 40,2 °С (водопроводный кран раковины в буфетном помещении групповой ячейки № 4а), 39,4 °С (водопроводный кран раковины в буфетном помещении групповой ячейки № 5а), 35,4 °С (водопроводный кран раковины в буфетном помещении групповой ячейки № 5б), 44,2°С (водопроводный кран раковины в буфетном помещении групповой ячейки № 3б), что является нарушением требования п. 84. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Юридическому лицу — Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению муниципального округа Заречный «Детский сад комбинированного вида «Детство» (МБДОУ МО Заречный «Детство»), ОГРН 1169658051221, ИНН 6683010806, место осуществления деятельности: 624250, Свердловская обл, г. Заречный, ул. Ленина, 30А.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. На территории дошкольной организации спортивную (игровую) площадку, предназначенную для проведения занятий физической культурой, оборудовать в соответствии с гигиеническими требованиями (предусмотреть покрытие, спланированное с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы её границ). Основание: требование п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. На территории дошкольной организации оборудовать площадку с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, размеры которой должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, и расположенной в непосредственной близости от въезда на эту территорию; для сбора отходов использовать контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Основание: требование п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Устранить дефекты и повреждения покрытия проездов, подходов и дорожек на территории дошкольной организации. Основание: требование п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Обеспечить воспитанников дошкольной организации мебелью (столами и/или стульями) в соответствии с их ростом и возрастом, а также выполненной из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств – в игровых помещениях групповых ячеек №№ 3б, 5б, 4б, 6б, 7б, 6а, в кабинете по художественно-эстетическому воспитанию. Основание: требование п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В игровых помещениях групповых ячеек №№ 3б, 3в, 5а, 6б, 7б, в спальном помещении групповой ячейки № 7а использовать мебель (кресла и/или диваны, столы для персонала) с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Основание: требования п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Предусмотреть отделку полов в помещениях дошкольной организации (в помещении овощехранилища, загрузочном тамбуре и комнате персонала на пищеблоке), допускающую влажную обработку и дезинфекцию. Основание: требование п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Обеспечить отделку стен и/или потолков в помещениях дошкольной организации, допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств (загрузочный тамбур, производственное помещение, комната персонала), в групповой ячейке № 3б (спальня, игровая, туалет, буфет, раздевальная), в кабинете инструктора по физической культуре, в кабинете логопеда, в групповой ячейке № 3а (игровая, туалет, спальня, буфет), в помещениях плавательного бассейна (коридор, душевая, зал бассейна, туалет), в групповой ячейке № 2а (раздевальная, игровая, буфетная), в групповой ячейке № 3в (буфетная, игровая, туалет), в групповой ячейке № 4а (раздевальная, игровая, туалет, буфетная), в групповой ячейке № 5а (раздевальная, игровая, спальня), в групповой ячейке № 6а (раздевальная, игровая, туалет, спальня), в групповой ячейке № 7а (игровая, спальня), в групповой ячейке № 7б (раздевальная, игровая, туалет), в групповой ячейке № 6б (игровая, туалет), в групповой ячейке № 4б (игровая, туалет, буфетная), в групповой ячейке № 5б (раздевальная, игровая, буфетная, туалет)). Основание: требование п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

8. В раздевальных комнатах групповых ячеек (за исключением групповой ячейки № 3в) или в отдельных помещениях дошкольной организации обеспечить создание условий для сушки верхней одежды и обуви детей. Основание: требования п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. В помещении в буфетной групповой ячейки № 4а установить водонагревательное устройство. Основание: требование п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизию, очистку и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в здании дошкольной организации. Основание: требование п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. Привести в соответствие установленным гигиеническим нормативам показатели искусственной освещенности в помещениях дошкольной организации (уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации). Основание: требования п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 144 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

12. В помещениях дошкольной организации выполнить остекление окон из цельного стекла (в коридоре (около музыкального зала), в раздевалке групповой ячейки № 3в, в туалете групповой ячейки № 5а, в игровой групповой ячейки № 7а, в раздевалке групповой ячейки № 7б, в игровой групповой ячейки № 6б, в коридоре (возле групповой ячейки № 3б)). Основание: требование п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. Обеспечить систему общего освещения помещений дошкольной организации потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами (в спальнях, буфетных туалетных помещениях групповых ячеек, на лестничных клетках, в кабинете инструктора по физической культуре, в туалете комплекса помещений плавательного бассейна, в загрузочном тамбуре пищеблока используются светильники с лампами накаливания). Основание: требование, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. Не допускать использование разных типов ламп (люминесцентных и

светодиодных) в помещениях дошкольной организации. Основание: требование п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

15. Не допускать использование ламп с разным световым излучением в помещениях дошкольной организации. Основание: требование п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

16. Обеспечить содержание источников искусственного освещения помещений дошкольной организации (своевременно проводить замену перегоревших ламп и очистку от пыли и загрязнений осветительную арматуру светильников общего освещения). Основание: требование п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

17. В помещениях туалетов групповых ячеек №№ 3а, 3в, 7а, 7б установить раковины для мытья рук персонала. Основание: требование п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

18. На пищеблоке дошкольной организации для приготовления блюд использовать кухонную посуду (кастрюли с крышками) из нержавеющей стали. Основание: требование п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

19. На пищеблоке дошкольной организации для перемешивания готовых блюд использовать кухонный инвентарь, предусматривающий возможность его мытья и обеззараживания. Основание: требование п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

20. Производственные столы с маркировкой «СЦ» и «ВЦ», предназначенные для обработки пищевых продуктов, выполнить из материалов, устойчивых к воздействию моющих средств. Основание: требование п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

21. Зоны (участки) производственного помещения пищеблока, являющиеся источником выделения тепла и влаги (духовой шкаф, моечные ванны) оборудовать локальными вытяжными системами. Основание: требование п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

22. Привести в соответствие установленным гигиеническим нормативам значения температура горячей воды в местах водоразбора внутренней распределительной сети системы централизованного горячего водоснабжения в дошкольной организации. Основание: требование п. 84. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Срок исполнения: 10.09.2026 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального округа Заречный «Детский сад комбинированного вида «Детство» (МБДОУ МО Заречный «Детство»), ОГРН 1169658051221, ИНН 6683010806.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Об устранении выявленных нарушений в срок до 10.09.2026 года
(число, месяц, год)

направить в Межрегиональное управление № 32 ФМБА России документ (документы), подтверждающий (ие) выполнение предписания об устранении выявленных нарушений.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Часть 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 настоящего Федерального закона. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Старший государственный инспектор
отдела надзора Межрегионального
управления № 32 ФМБА России

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Гончарова Г.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 27 » 12 2024г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430461

Владелец Шibaева Татьяна Юрьевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025